

⑨遙控器(同包裝)(1:2)

62

190

17.5

80

壁面安裝孔(2處)

完成壁面

19

安裝螺絲

4.1×16(付屬)

●天花板內未進行吊裝施工時

請對天花板隔板進行可承受製品質量6.4kg的補強。

安裝補強材

25mm以上

45mm以下

天花板開口部

●天花板開口尺寸・安裝用預留孔尺寸

天花板開口尺寸:285×410(開口誤差範圍:285⁺⁵₋₃・410⁺⁵₋₃)

請開本體安裝用預留孔(9處:Ø3.5)。

・本體固定用8處◎所示

・排氣管連接口安裝用1處▽所示

浴缸或淋浴間

15

312

285⁺⁵₋₃(天花板開口)

64.5

15

348

410⁺⁵₋₃(天花板開口)

434

⑮使用說明書(1:5)

TOTO

使用說明書(尺寸:A4)

静壓風量特性曲線

静壓(Pa)

風量(m³/h)

導管阻力曲線(m)

換氣弱

涼風弱

換氣強

涼風強

乾燥・涼風強

換氣強

30

25

接線圖

電源端子台

綠

白

黑

接地

電源

AC220V(60Hz)

電源線(現場調度)

特性表

機能		周波数(Hz)	額定消費電力(W) ※1	換氣風量(m³/h)	循環風量(m³/h)	噪音(dB) ※1	P T C 加熱器
換氣	強	60	8	119	-	約32	OFF
	弱		6	88	-	約24	OFF
暖房	入浴前		2530	-	198	約46	ON
	入浴中		2360	-	139	約38	ON
乾燥			2360	61	163	約47	ON
涼風	強		23	61	163	約47	OFF
	弱	12	41	121	約39	OFF	
備考		※1:0Pa時的值。噪音值為消音室內所測得之參考值。					

額定電壓		220V
額定周波數		60Hz
安全裝置	溫度保險絲(加熱器)	103℃
	溫度保險絲(端子台部)	102℃
	電流保險絲	20A

TOTO

製圖 入江 設計 入江 檢圖 飯田 承認 米沢

單位 mm

比例 free

名稱 浴室換氣暖房乾燥機 台灣向紅外線式遙控器・220V

品番 TYB3051AD

備考

日期 2015.02.24

() 符号

頁數 2 / 3

1

2

3

4

A3・組